

## Declaración de Conformidad

**Fabricante:** TECFLUID S.A.  
Narcís Monturiol, 33  
E 08960 Sant Just Desvern

**Equipo:** Automatismos inductivos AMD

**Modelos:** 20-AMD, 60-AMD, LT-AMD, LTL-AMD, LC40-AMD

El equipo 20 AMD... contiene en su interior un detector inductivo de la marca Pepperl & Fuchs GmbH, modelo SJ3,5N, con certificado PTB 99 ATEX 2219 X, y cuyo marcado ATEX es:



Por ser aparatos de seguridad intrínseca en un envolvente IP67, puede ser instalado en zona clasificada según el marcado del detector.

Yo, el abajo firmante, declaro que los equipos expuestos en este documento son conformes con los requisitos esenciales de las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

En Sant Just Desvern  
Fecha: 3 de Agosto de 2015



Esteve Cusidó (responsable I+D)