

## Declaración UE de Conformidad

**Fabricante:** TECFLUID S.A.  
Narcís Monturiol, 33  
E 08960 Sant Just Desvern

**Equipo:** Caudalímetros series SC, DP y medidores de nivel serie LP



**Modelos:** SC250, SC250H, SC250V, SM250, DP65, DP500, LP80

**Automatismos:** AMD1, AMD2, AMM1, AMM2

**Transmisores:** TH7, TH7T, TH7H, TH7TH

**Certificado:** LOM 09ATEX2087 X/2

**Grupo y categoría:**

	II 1G	Ex ia IIC T4 Ga	(transmisor TH7 sin encapsular)
	II 1G	Ex ia IIC T6 Ga	(transmisor TH7 encapsulado)
	II 1D	Ex ia IIIC T <sub>200</sub> 85°C Da	
	II 1D	Ex ia IIIC T <sub>200</sub> 90°C Da	

**Normas a las cuales se declara conformidad:**

Directiva ATEX 2014/34/EU

EN 60079-0:2018 Equipo. Requisitos generales

EN 60079-11:2012 Protección del equipo por seguridad intrínseca "i"

Los cambios de la normativa vigente respecto a la normativa citada en esta declaración de conformidad no afectan al certificado CE de tipo LOM 09ATEX2087 X/2 correspondiente a este equipo

Para la fabricación, Tecfluid S.A. se ha acogido al Módulo D (Anexo IV) de la directiva 2014/34/EU, disponiendo de la notificación para la garantía de la producción nº LOM 02ATEX9033, del organismo notificado con número de identificación 0163 (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga)

Yo, el abajo firmante, declaro que los equipos expuestos en este documento son conformes con los requisitos esenciales de las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

En Sant Just Desvern

Fecha: 7 de Octubre de 2022



Alberto Barea (Responsable de Productos Ex)